

## Ошибка частотника

Posté par LarryBew - le 17 Mars 2018 à 20:18

---

Доброе утро!

Происходит неисправность 43 на частотном преобразователе FR-A241E-7.5K-UL. Другие устройства ATV71E5D22N4, 3G3PV-B2370, VFD185VL43A на насосах работают.

Направление нашел через gambler по запросу &quot;bf904&quot; [prom-electric.ru/media/BF904\\_904\\_R\\_N.pdf](http://prom-electric.ru/media/BF904_904_R_N.pdf) . Заменял вентилятор охлаждения.

Пока!

=====